

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社ナカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2022年
月 度	4月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1657.5

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (°C)			集じん器流入ガス温度 (°C)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1401	1426	1414	75.6	76.8	76.0	47.4	56.9	51.5		
2日	1401	1440	1422	75.4	76.6	76.1	46.3	50.3	47.9		
3日	1404	1437	1422	75.9	76.8	76.3	43.4	49.7	45.9		
4日	1400	1427	1411	75.9	76.6	76.2	43.3	49.5	46.6		
5日	1400	1448	1419	75.5	76.5	76.0	41.5	50.8	45.8		
6日	1432	1459	1441	75.7	76.7	76.3	42.2	45.2	43.6		
7日	1433	1456	1442	75.9	76.9	76.3	42.1	44.9	43.7		
8日	1423	1451	1436	75.6	76.8	76.2	43.7	48.3	46.1		
9日	1420	1451	1434	75.7	76.9	76.2	42.6	51.3	45.7		
10日	1432	1456	1442	76.2	77.1	76.7	43.2	49.0	45.9		
11日	1434	1457	1442	76.2	77.1	76.6	45.4	52.2	49.0		
12日	1435	1454	1443	76.4	77.2	76.8	42.2	48.5	45.3		
13日	1425	1448	1435	75.8	77.4	76.6	44.4	53.7	47.3		
14日	1420	1447	1430	76.0	77.2	76.5	44.4	48.2	46.7		
15日	1416	1441	1427	75.6	76.6	76.1	39.5	50.2	42.1		
16日	1417	1437	1427	75.0	75.9	75.4	44.9	47.6	46.6		
17日	1419	1454	1438	74.9	76.3	75.6	45.6	51.1	48.2		
18日	1433	1455	1442	75.6	76.6	76.1	45.2	49.6	47.0		
19日	1419	1452	1428	75.3	76.2	75.8	42.5	48.3	46.2		
20日	1410	1446	1427	75.4	76.4	75.8	44.0	46.7	45.2		
21日	1424	1459	1441	74.3	76.6	75.5	39.8	52.3	45.4		
22日	1401	1456	1433	69.2	76.4	73.7	38.8	50.6	46.5		
23日	1433	1461	1441	75.4	76.5	75.8	49.8	56.2	52.6		
24日	1425	1447	1432	75.5	76.6	76.0	47.5	52.2	49.7		
25日	1421	1448	1431	75.5	76.5	75.9	48.8	53.6	51.1		
26日	1406	1443	1423	75.2	76.4	75.8	35.9	50.4	48.1		
27日	1406	1437	1420	74.7	76.7	75.8	47.7	57.4	50.8		
28日	1402	1439	1417	74.7	76.1	75.4	49.1	55.0	52.0		
29日	1407	1438	1415	74.4	75.9	75.3	48.3	53.4	51.1		
30日	1407	1462	1437	74.5	76.2	75.5	49.3	54.4	51.9		
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400°Cの温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。
連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2021/9/3	2021/10/14	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)	0.015	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2022/4/5	2022/4/11	硫黄酸化物 (ppm)	-	-
				窒素酸化物 (ppm)	11	47
				ばいじん (g/Nm ³)	0.01	0.04
				塩化水素 (mg/Nm ³)	1.9	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

--