

産業廃棄物処理施設維持管理記録

|      |              |
|------|--------------|
| 事業所名 | 株式会社カネカ高砂工業所 |
| 施設名  | 廃液焼却炉        |
| 年    | 2026年        |
| 月 度  | 8月           |

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類 | 処分量(t) |
|----------|--------|
| 廃油       | 1320   |

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 日付   | 燃焼ガス温度 (°C) |      |      | 集じん器流入ガス温度 (°C) |      |      | 排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値) |      |      | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考 (運転状況の補足) |
|------|-------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------|--------------|
|      | 最低          | 最高   | 平均   | 最低              | 最高   | 平均   | 最低                         | 最高   | 平均   |                |              |
| 1日   | 1431        | 1447 | 1440 | 75.4            | 76.2 | 75.8 | 62.4                       | 68.2 | 64.3 |                |              |
| 2日   | 1410        | 1428 | 1419 | 74.6            | 75.7 | 75.3 | 59.5                       | 70.8 | 65.3 |                |              |
| 3日   | 1410        | 1421 | 1414 | 74.7            | 75.7 | 75.2 | 61.1                       | 68.3 | 64.4 |                |              |
| 4日   | 1408        | 1428 | 1419 | 74.9            | 75.4 | 75.2 | 59.1                       | 66.1 | 62.6 |                |              |
| 5日   | 1426        | 1451 | 1439 | 74.3            | 75.6 | 75.0 | 54.2                       | 64.7 | 60.1 |                |              |
| 6日   | 1413        | 1442 | 1433 | 72.3            | 74.9 | 73.7 | 42.1                       | 64.3 | 52.2 |                |              |
| 7日   | 1432        | 1449 | 1441 | 72.3            | 73.4 | 72.9 | 37.0                       | 44.3 | 41.9 |                |              |
| 8日   | 1419        | 1455 | 1435 | 70.0            | 73.0 | 71.4 | 38.3                       | 46.6 | 42.3 |                |              |
| 9日   | 1402        | 1426 | 1417 | 69.4            | 70.1 | 69.8 | 42.2                       | 52.0 | 46.1 |                |              |
| 10日  | 1409        | 1421 | 1415 | 68.3            | 69.8 | 69.4 | 47.8                       | 54.0 | 50.6 |                |              |
| 11日  | 1404        | 1433 | 1423 | 68.1            | 68.9 | 68.5 | 48.9                       | 54.9 | 52.1 |                |              |
| 12日  | 1420        | 1435 | 1427 | 68.6            | 70.0 | 69.3 | 47.0                       | 55.6 | 52.3 |                |              |
| 13日  | 1419        | 1436 | 1426 | 69.2            | 70.1 | 69.7 | 45.6                       | 51.7 | 49.4 |                |              |
| 14日  | 1421        | 1451 | 1433 | 69.4            | 72.5 | 70.7 | 38.5                       | 57.9 | 40.8 |                |              |
| 15日  | 1421        | 1437 | 1428 | 69.6            | 70.2 | 70.0 | 47.6                       | 53.0 | 50.1 |                |              |
| 16日  | 1414        | 1432 | 1424 | 69.3            | 70.5 | 69.8 | 47.0                       | 55.6 | 51.9 |                |              |
| 17日  | 1426        | 1436 | 1431 | 69.3            | 70.6 | 70.0 | 51.3                       | 55.9 | 54.5 |                |              |
| 18日  | 1426        | 1438 | 1430 | 69.7            | 70.6 | 70.2 | 50.7                       | 56.6 | 53.8 |                |              |
| 19日  | 1424        | 1457 | 1437 | 69.7            | 71.6 | 70.6 | 49.5                       | 60.7 | 54.4 |                |              |
| 20日  | 1414        | 1451 | 1435 | 71.2            | 73.6 | 72.5 | 49.8                       | 59.2 | 54.1 |                |              |
| 21日  | 1412        | 1424 | 1416 | 72.8            | 73.6 | 73.2 | 48.8                       | 54.0 | 50.7 |                |              |
| 22日  | 1409        | 1427 | 1418 | 72.8            | 73.5 | 73.2 | 47.2                       | 50.6 | 48.3 |                |              |
| 23日  | 1413        | 1424 | 1418 | 72.9            | 73.5 | 73.2 | 47.2                       | 53.4 | 49.5 |                |              |
| 24日  | 1410        | 1424 | 1417 | 72.7            | 73.4 | 73.1 | 46.6                       | 51.9 | 49.3 |                |              |
| 25日  | 1411        | 1422 | 1416 | 72.5            | 73.5 | 72.8 | 46.3                       | 53.1 | 50.5 |                |              |
| 26日  | 1410        | 1425 | 1416 | 72.3            | 73.2 | 72.8 | 47.9                       | 55.6 | 51.7 |                |              |
| 27日  | 1409        | 1417 | 1413 | 72.8            | 73.2 | 72.9 | 46.0                       | 54.8 | 50.7 |                |              |
| 28日  | 1408        | 1424 | 1418 | 72.1            | 73.1 | 72.6 | 48.0                       | 53.3 | 50.7 |                |              |
| 29日  | 1415        | 1424 | 1419 | 72.5            | 73.2 | 73.0 | 38.6                       | 62.6 | 51.1 |                |              |
| 30日  | 1417        | 1434 | 1426 | 72.3            | 73.3 | 72.8 | 48.9                       | 58.7 | 53.7 |                |              |
| 31日  | 1424        | 1434 | 1428 | 72.4            | 73.6 | 73.0 | 52.7                       | 56.9 | 53.9 |                |              |
| 測定位置 | 燃焼室         |      |      | 急冷塔出口           |      |      | 洗浄塔出口煙道                    |      |      |                |              |

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

|         | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目                                | 測定結果   | 基準値 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|-----|
| ダイオキシン類 | 洗浄塔出口煙道 | 2025/9/22 | 2025/11/4 | ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 0.0014 | 1   |

|       | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目                         | 測定結果   | 基準値  |
|-------|---------|-----------|-----------|----------------------------|--------|------|
| ばい煙濃度 | 洗浄塔出口煙道 | 2026/8/20 | 2026/8/31 | 硫黄酸化物 (ppm)                | -      | -    |
|       |         |           |           | 窒素酸化物 (ppm)                | 10未満   | 47   |
|       |         |           |           | ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )  | 0.01未満 | 0.04 |
|       |         |           |           | 塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> ) | 2.7    | 2.8  |

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

|      |              |
|------|--------------|
| 事業所名 | 株式会社カネカ高砂工業所 |
| 施設名  | 廃液焼却炉        |
| 年    | 2026年        |
| 月 度  | 7月           |

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

|          |        |
|----------|--------|
| 産業廃棄物の種類 | 処分量(t) |
| 焼油       | 1090.1 |

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 日付   | 燃焼ガス温度 (°C) |      |      | 集じん器流入ガス温度 (°C) |      |      | 排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値) |      |      | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|-------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------|-------------|
|      | 最低          | 最高   | 平均   | 最低              | 最高   | 平均   | 最低                         | 最高   | 平均   |                |             |
| 1日   | 1421        | 1444 | 1434 | 78.8            | 79.3 | 79.0 | 45.5                       | 62.9 | 60.7 |                |             |
| 2日   | 1412        | 1438 | 1428 | 78.5            | 79.3 | 79.0 | 52.0                       | 65.3 | 59.6 |                |             |
| 3日   | 1408        | 1437 | 1424 | 76.7            | 78.7 | 77.9 | 55.2                       | 65.8 | 60.5 |                |             |
| 4日   | 1428        | 1448 | 1437 | 76.4            | 77.0 | 76.7 | 56.3                       | 69.9 | 61.6 |                |             |
| 5日   | 1443        | 1451 | 1447 | 76.8            | 77.2 | 77.0 | 61.9                       | 68.4 | 64.7 |                |             |
| 6日   | 1438        | 1454 | 1446 | 77.0            | 79.4 | 78.1 | 57.7                       | 70.0 | 52.2 |                |             |
| 7日   | 1424        | 1456 | 1442 | 78.6            | 79.3 | 79.0 | 61.6                       | 65.3 | 63.0 |                |             |
| 8日   | 1431        | 1443 | 1437 | 79.0            | 79.3 | 79.2 | 51.9                       | 70.0 | 63.6 |                |             |
| 9日   | 1402        | 1463 | 1419 | 58.5            | 79.1 | 76.8 | 0.7                        | 71.1 | 54.4 |                | MC 排ガス燃焼開始  |
| 10日  | 1402        | 1438 | 1423 | 75.9            | 79.1 | 78.1 | 18.3                       | 29.8 | 22.3 |                |             |
| 11日  | 1404        | 1447 | 1423 | 77.8            | 79.2 | 78.7 | 17.3                       | 69.4 | 33.4 |                | MC 排ガス燃焼終了  |
| 12日  | 1443        | 1456 | 1450 | 78.2            | 78.8 | 78.5 | 68.4                       | 72.0 | 69.7 |                |             |
| 13日  | 1438        | 1451 | 1446 | 78.5            | 78.9 | 78.7 | 64.2                       | 72.0 | 68.2 |                |             |
| 14日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                | MC 定修S/D    |
| 15日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 16日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 17日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 18日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 19日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 20日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 21日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 22日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 23日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                |             |
| 24日  | -           | -    | -    | -               | -    | -    | -                          | -    | -    |                | MC 定修S/U    |
| 25日  | 1431        | 1450 | 1441 | 75.3            | 76.3 | 75.7 | 53.3                       | 66.5 | 59.8 |                |             |
| 26日  | 1439        | 1451 | 1444 | 75.3            | 76.3 | 75.7 | 60.6                       | 67.2 | 64.3 |                |             |
| 27日  | 1439        | 1449 | 1444 | 75.3            | 76.3 | 75.8 | 61.4                       | 66.0 | 64.0 |                |             |
| 28日  | 1417        | 1442 | 1434 | 75.3            | 76.5 | 76.0 | 58.2                       | 68.2 | 64.2 |                |             |
| 29日  | 1427        | 1438 | 1431 | 75.6            | 76.0 | 75.8 | 52.4                       | 59.9 | 56.2 |                |             |
| 30日  | 1427        | 1441 | 1433 | 75.7            | 76.1 | 75.9 | 52.9                       | 62.8 | 57.6 |                |             |
| 31日  | 1435        | 1447 | 1440 | 75.4            | 76.0 | 75.8 | 59.2                       | 63.9 | 62.0 |                |             |
| 測定位置 | 燃焼室         |      |      | 急冷塔出口           |      |      | 洗浄塔出口煙道                    |      |      |                |             |

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

|         | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目                                | 測定結果   | 基準値 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|-----|
| ダイオキシン類 | 洗浄塔出口煙道 | 2025/9/22 | 2025/11/4 | ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 0.0014 | 1   |

|       | 採取位置    | 採取年月日    | 報告年月日     | 項目                         | 測定結果   | 基準値  |
|-------|---------|----------|-----------|----------------------------|--------|------|
| ばい煙濃度 | 洗浄塔出口煙道 | 2026/6/5 | 2026/6/18 | 硫黄酸化物 (ppm)                | -      | -    |
|       |         |          |           | 窒素酸化物 (ppm)                | 10     | 47   |
|       |         |          |           | ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )  | 0.01未満 | 0.04 |
|       |         |          |           | 塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> ) | 2.5    | 2.8  |

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

|      |              |
|------|--------------|
| 事業所名 | 株式会社力不力高砂工業所 |
| 施設名  | 廃液焼却炉        |
| 年    | 2026年        |
| 月 度  | 6月           |

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類 | 処分量(t) |
|----------|--------|
| 廃油       | 1612   |

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 日付   | 燃焼ガス温度 (℃) |      |      | 集じん器流入ガス温度 (℃) |      |      | 排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値) |      |      | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|------------|------|------|----------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------|-------------|
|      | 最低         | 最高   | 平均   | 最低             | 最高   | 平均   | 最低                         | 最高   | 平均   |                |             |
| 1日   | 1413       | 1448 | 1431 | 60.1           | 78.6 | 76.9 | 45.5                       | 66.2 | 54.0 |                |             |
| 2日   | 1408       | 1439 | 1424 | 77.7           | 78.4 | 78.0 | 47.1                       | 64.4 | 56.5 |                |             |
| 3日   | 1417       | 1445 | 1432 | 77.2           | 78.5 | 78.1 | 38.4                       | 63.0 | 55.4 |                |             |
| 4日   | 1408       | 1420 | 1414 | 78.1           | 78.6 | 78.4 | 57.7                       | 72.8 | 65.5 |                |             |
| 5日   | 1410       | 1428 | 1418 | 78.1           | 78.7 | 78.5 | 63.0                       | 72.0 | 67.0 |                |             |
| 6日   | 1427       | 1438 | 1431 | 78.5           | 79.0 | 78.8 | 62.8                       | 70.6 | 52.2 |                |             |
| 7日   | 1415       | 1428 | 1421 | 78.0           | 78.9 | 78.5 | 62.7                       | 66.5 | 64.3 |                |             |
| 8日   | 1422       | 1438 | 1428 | 78.2           | 78.8 | 78.5 | 63.3                       | 67.5 | 64.9 |                |             |
| 9日   | 1425       | 1439 | 1433 | 77.9           | 78.6 | 78.4 | 49.3                       | 69.1 | 64.6 |                |             |
| 10日  | 1427       | 1440 | 1434 | 78.0           | 78.7 | 78.3 | 46.4                       | 63.9 | 57.9 |                |             |
| 11日  | 1430       | 1442 | 1436 | 78.1           | 78.7 | 78.5 | 57.6                       | 71.1 | 65.0 |                |             |
| 12日  | 1420       | 1445 | 1434 | 78.3           | 78.9 | 78.6 | 67.9                       | 76.0 | 71.2 |                |             |
| 13日  | 1420       | 1444 | 1432 | 78.4           | 79.1 | 78.8 | 68.5                       | 74.7 | 72.0 |                |             |
| 14日  | 1436       | 1449 | 1441 | 78.8           | 79.2 | 79.0 | 67.4                       | 73.6 | 69.8 |                |             |
| 15日  | 1432       | 1449 | 1440 | 78.4           | 79.0 | 78.7 | 69.1                       | 72.5 | 70.5 |                |             |
| 16日  | 1427       | 1436 | 1430 | 78.5           | 79.1 | 78.8 | 69.1                       | 72.4 | 70.2 |                |             |
| 17日  | 1426       | 1436 | 1430 | 78.7           | 79.1 | 78.9 | 65.9                       | 76.8 | 70.9 |                |             |
| 18日  | 1424       | 1445 | 1435 | 78.6           | 79.2 | 79.0 | 65.3                       | 71.8 | 69.3 |                |             |
| 19日  | 1430       | 1437 | 1434 | 78.9           | 79.3 | 79.2 | 62.8                       | 72.6 | 67.2 |                |             |
| 20日  | 1421       | 1432 | 1427 | 79.0           | 79.3 | 79.2 | 60.8                       | 66.0 | 63.7 |                |             |
| 21日  | 1421       | 1439 | 1430 | 78.4           | 79.1 | 78.8 | 63.3                       | 71.5 | 67.0 |                |             |
| 22日  | 1417       | 1432 | 1426 | 78.4           | 78.7 | 78.6 | 67.8                       | 73.7 | 70.0 |                |             |
| 23日  | 1422       | 1435 | 1429 | 78.3           | 79.1 | 78.7 | 66.1                       | 72.9 | 70.7 |                |             |
| 24日  | 1418       | 1428 | 1424 | 78.5           | 79.0 | 78.7 | 64.3                       | 74.2 | 69.1 |                |             |
| 25日  | 1410       | 1435 | 1424 | 78.6           | 79.4 | 79.0 | 49.3                       | 70.8 | 63.1 |                |             |
| 26日  | 1427       | 1442 | 1435 | 78.7           | 79.3 | 79.1 | 60.7                       | 64.6 | 63.1 |                |             |
| 27日  | 1433       | 1451 | 1444 | 78.5           | 79.0 | 78.6 | 64.0                       | 69.1 | 65.8 |                |             |
| 28日  | 1437       | 1449 | 1443 | 78.4           | 78.9 | 78.7 | 60.5                       | 67.5 | 64.1 |                |             |
| 29日  | 1433       | 1453 | 1444 | 78.7           | 79.3 | 79.0 | 60.2                       | 66.8 | 63.2 |                |             |
| 30日  | 1438       | 1452 | 1445 | 78.7           | 79.3 | 79.0 | 60.9                       | 63.2 | 62.2 |                |             |
| 測定位置 | 燃焼室        |      |      | 急冷塔出口          |      |      | 洗浄塔出口煙道                    |      |      |                |             |

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

|         | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目                                | 測定結果   | 基準値 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|-----|
| ダイオキシン類 | 洗浄塔出口煙道 | 2025/9/22 | 2025/11/4 | ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 0.0014 | 1   |

|       | 採取位置    | 採取年月日    | 報告年月日     | 項目                         | 測定結果   | 基準値  |
|-------|---------|----------|-----------|----------------------------|--------|------|
| ばい煙濃度 | 洗浄塔出口煙道 | 2026/6/5 | 2026/6/18 | 硫酸酸化物 (ppm)                | —      | —    |
|       |         |          |           | 窒素酸化物 (ppm)                | 10     | 47   |
|       |         |          |           | ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )  | 0.01未満 | 0.04 |
|       |         |          |           | 塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> ) | 2.5    | 2.8  |

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

|      |              |
|------|--------------|
| 事業所名 | 株式会社力ネ力高砂工業所 |
| 施設名  | 廃液焼却炉        |
| 年    | 2026年        |
| 月 度  | 5月           |

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

|          |        |
|----------|--------|
| 産業廃棄物の種類 | 処分量(t) |
| 焼油       | 1386.5 |

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 日付   | 燃焼ガス温度 (°C) |      |      | 集じん器流入ガス温度 (°C) |      |      | 排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値) |      |      | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|-------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------|-------------|
|      | 最低          | 最高   | 平均   | 最低              | 最高   | 平均   | 最低                         | 最高   | 平均   |                |             |
| 1日   | 1410        | 1427 | 1419 | 73.1            | 75.0 | 74.1 | 56.1                       | 66.2 | 60.6 |                |             |
| 2日   | 1411        | 1433 | 1423 | 73.4            | 74.5 | 74.0 | 57.2                       | 70.4 | 64.8 |                |             |
| 3日   | 1411        | 1427 | 1421 | 73.8            | 74.7 | 74.3 | 65.6                       | 71.5 | 68.4 |                |             |
| 4日   | 1413        | 1430 | 1422 | 73.5            | 74.3 | 73.8 | 66.3                       | 72.7 | 68.8 |                |             |
| 5日   | 1426        | 1448 | 1436 | 73.6            | 75.8 | 74.7 | 60.2                       | 67.2 | 62.5 |                |             |
| 6日   | 1412        | 1441 | 1433 | 75.4            | 76.5 | 75.9 | 60.5                       | 68.1 | 52.2 |                |             |
| 7日   | 1405        | 1447 | 1419 | 73.8            | 76.9 | 74.9 | 46.6                       | 58.0 | 51.0 |                |             |
| 8日   | 1422        | 1446 | 1435 | 76.0            | 77.0 | 76.7 | 55.9                       | 67.1 | 58.7 |                |             |
| 9日   | 1411        | 1430 | 1423 | 76.0            | 76.7 | 76.2 | 52.6                       | 64.0 | 59.6 |                |             |
| 10日  | 1409        | 1437 | 1423 | 75.9            | 76.5 | 76.2 | 53.0                       | 60.0 | 55.2 |                |             |
| 11日  | 1419        | 1436 | 1427 | 75.7            | 77.1 | 76.4 | 52.9                       | 59.9 | 56.8 |                |             |
| 12日  | 1419        | 1435 | 1428 | 76.6            | 77.1 | 76.9 | 56.2                       | 59.5 | 57.9 |                |             |
| 13日  | 1421        | 1441 | 1427 | 76.6            | 78.7 | 77.5 | 58.2                       | 70.5 | 62.5 |                |             |
| 14日  | 1416        | 1435 | 1422 | 78.1            | 78.8 | 78.3 | 70.1                       | 72.7 | 71.3 |                |             |
| 15日  | 1421        | 1441 | 1425 | 78.3            | 79.2 | 78.9 | 69.5                       | 73.1 | 70.7 |                |             |
| 16日  | 1418        | 1440 | 1429 | 78.7            | 79.5 | 79.2 | 65.9                       | 71.8 | 69.0 |                |             |
| 17日  | 1430        | 1444 | 1438 | 78.6            | 79.5 | 79.0 | 62.2                       | 69.6 | 67.3 |                |             |
| 18日  | 1423        | 1433 | 1429 | 78.4            | 79.5 | 78.9 | 68.6                       | 72.6 | 70.5 |                |             |
| 19日  | 1413        | 1426 | 1419 | 77.7            | 79.4 | 78.6 | 65.3                       | 70.4 | 68.4 |                |             |
| 20日  | 1406        | 1419 | 1411 | 76.5            | 78.0 | 77.2 | 60.9                       | 69.4 | 66.3 |                |             |
| 21日  | 1408        | 1416 | 1413 | 76.5            | 76.7 | 76.6 | 56.2                       | 66.1 | 61.0 |                |             |
| 22日  | 1410        | 1445 | 1423 | 75.8            | 77.5 | 76.3 | 54.3                       | 62.6 | 58.1 |                |             |
| 23日  | 1411        | 1449 | 1434 | 77.5            | 78.9 | 78.5 | 61.9                       | 69.0 | 65.3 |                |             |
| 24日  | 1423        | 1440 | 1433 | 78.5            | 79.2 | 78.9 | 63.9                       | 67.9 | 65.5 |                |             |
| 25日  | 1417        | 1442 | 1433 | 75.7            | 78.9 | 76.8 | 52.3                       | 64.5 | 60.1 |                |             |
| 26日  | 1414        | 1437 | 1424 | 76.0            | 76.7 | 76.4 | 53.3                       | 61.9 | 58.2 |                |             |
| 27日  | 1420        | 1435 | 1426 | 75.1            | 76.5 | 76.1 | 53.1                       | 64.0 | 60.6 |                |             |
| 28日  | 1413        | 1441 | 1430 | 54.7            | 76.2 | 65.7 | 50.8                       | 60.7 | 52.6 |                | 廃液燃焼一時停止    |
| 29日  | 1417        | 1448 | 1432 | 75.3            | 78.0 | 76.7 | 37.9                       | 65.9 | 59.2 |                |             |
| 30日  | 1415        | 1427 | 1421 | 22.0            | 77.2 | 38.6 | 64.1                       | 64.9 | 64.5 |                | 廃液燃焼一時停止    |
| 31日  | 1405        | 1438 | 1424 | 31.7            | 76.9 | 55.9 | 49.0                       | 54.7 | 52.8 |                | 廃液燃焼一時停止    |
| 測定位置 | 燃焼室         |      |      | 急冷塔出口           |      |      | 洗浄塔出口煙道                    |      |      |                |             |

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

|         | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目                   | 測定結果   | 基準値 |
|---------|---------|-----------|-----------|----------------------|--------|-----|
| ダイオキシン類 | 洗浄塔出口煙道 | 2025/9/22 | 2025/11/4 | ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm³) | 0.0014 | 1   |

|       | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目            | 測定結果   | 基準値  |
|-------|---------|-----------|-----------|---------------|--------|------|
| ばい煙濃度 | 洗浄塔出口煙道 | 2026/4/13 | 2026/4/22 | 硫黄酸化物 (ppm)   | -      | -    |
|       |         |           |           | 窒素酸化物 (ppm)   | 11     | 47   |
|       |         |           |           | ばいじん (g/Nm³)  | 0.01未満 | 0.04 |
|       |         |           |           | 塩化水素 (mg/Nm³) | 2.6    | 2.8  |

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

|      |              |
|------|--------------|
| 事業所名 | 株式会社カネカ高砂工業所 |
| 施設名  | 廃液焼却炉        |
| 年    | 2026年        |
| 月 度  | 4月           |

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 産業廃棄物の種類 | 処分量(t) |
|----------|--------|
| 廃油       | 1414.9 |

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

| 日付   | 燃焼ガス温度 (°C) |      |      | 集じん器流入ガス温度 (°C) |      |      | 排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値) |      |      | ばいじん除去 (○:実施日) | 備考(運転状況の補足) |
|------|-------------|------|------|-----------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------|-------------|
|      | 最低          | 最高   | 平均   | 最低              | 最高   | 平均   | 最低                         | 最高   | 平均   |                |             |
| 1日   | 1409        | 1429 | 1420 | 78.1            | 78.6 | 78.4 | 56.5                       | 79.3 | 72.2 |                |             |
| 2日   | 1410        | 1439 | 1431 | 77.9            | 78.5 | 78.2 | 67.0                       | 71.0 | 68.2 |                |             |
| 3日   | 1401        | 1420 | 1409 | 77.6            | 78.5 | 78.1 | 63.8                       | 73.5 | 68.3 |                |             |
| 4日   | 1411        | 1430 | 1422 | 77.7            | 78.4 | 78.0 | 50.2                       | 62.8 | 56.5 |                |             |
| 5日   | 1416        | 1424 | 1420 | 77.6            | 78.0 | 77.7 | 58.3                       | 76.2 | 69.3 |                |             |
| 6日   | 1406        | 1426 | 1418 | 77.6            | 78.0 | 77.8 | 61.6                       | 76.6 | 52.2 |                |             |
| 7日   | 1423        | 1432 | 1425 | 61.1            | 77.9 | 74.3 | 57.9                       | 64.8 | 63.4 |                |             |
| 8日   | 1405        | 1446 | 1421 | 60.4            | 77.5 | 74.4 | 54.4                       | 75.7 | 70.9 |                |             |
| 9日   | 1424        | 1440 | 1432 | 77.0            | 78.0 | 77.6 | 63.7                       | 75.0 | 69.2 |                |             |
| 10日  | 1424        | 1432 | 1427 | 77.8            | 78.4 | 78.1 | 50.4                       | 67.5 | 61.9 |                |             |
| 11日  | 1411        | 1424 | 1419 | 77.9            | 78.3 | 78.1 | 61.7                       | 68.9 | 64.9 |                |             |
| 12日  | 1413        | 1429 | 1419 | 77.4            | 78.1 | 77.9 | 64.8                       | 92.1 | 68.5 |                |             |
| 13日  | 1412        | 1421 | 1417 | 69.4            | 77.8 | 77.1 | 71.4                       | 92.1 | 87.8 |                |             |
| 14日  | —           | —    | —    | —               | —    | —    | —                          | —    | —    |                | MC 計画S/D    |
| 15日  | 1419        | 1457 | 1442 | 75.1            | 77.8 | 75.6 | 64.5                       | 74.5 | 70.2 |                |             |
| 16日  | 1413        | 1460 | 1438 | 75.3            | 76.5 | 75.8 | 67.1                       | 77.4 | 73.6 |                |             |
| 17日  | 1411        | 1427 | 1418 | 75.9            | 77.1 | 76.5 | 65.6                       | 71.8 | 69.2 |                |             |
| 18日  | 1413        | 1430 | 1420 | 76.2            | 77.1 | 76.7 | 61.0                       | 67.9 | 66.4 |                |             |
| 19日  | 1415        | 1428 | 1423 | 76.6            | 77.2 | 76.9 | 63.2                       | 69.2 | 65.3 |                |             |
| 20日  | 1429        | 1445 | 1435 | 76.8            | 77.4 | 77.1 | 57.6                       | 64.2 | 61.8 |                |             |
| 21日  | 1414        | 1441 | 1428 | 76.0            | 77.5 | 76.7 | 62.2                       | 68.8 | 65.9 |                |             |
| 22日  | 1408        | 1438 | 1423 | 74.7            | 76.3 | 75.7 | 62.9                       | 78.6 | 67.4 |                |             |
| 23日  | 1418        | 1450 | 1431 | 74.5            | 76.7 | 75.6 | 52.9                       | 72.2 | 60.9 |                |             |
| 24日  | 1422        | 1431 | 1425 | 76.1            | 77.1 | 76.6 | 57.6                       | 64.1 | 60.1 |                |             |
| 25日  | 1417        | 1430 | 1422 | 76.2            | 77.2 | 76.7 | 54.7                       | 59.3 | 57.8 |                |             |
| 26日  | 1411        | 1433 | 1422 | 76.5            | 77.1 | 76.9 | 55.2                       | 61.4 | 59.1 |                |             |
| 27日  | 1413        | 1444 | 1424 | 76.5            | 77.3 | 77.0 | 56.5                       | 63.9 | 59.8 |                |             |
| 28日  | 1410        | 1425 | 1417 | 75.9            | 76.9 | 76.5 | 58.4                       | 64.3 | 61.6 |                |             |
| 29日  | 1410        | 1416 | 1414 | 75.4            | 76.0 | 75.6 | 61.0                       | 67.6 | 64.6 |                |             |
| 30日  | 1409        | 1426 | 1417 | 74.7            | 75.5 | 75.1 | 62.9                       | 71.4 | 66.5 |                |             |
| 測定位置 | 燃焼室         |      |      | 急冷塔出口           |      |      | 洗浄塔出口煙道                    |      |      |                |             |

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

|         | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目                                | 測定結果   | 基準値 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|-----|
| ダイオキシン類 | 洗浄塔出口煙道 | 2025/9/22 | 2025/11/4 | ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 0.0014 | 1   |

|       | 採取位置    | 採取年月日     | 報告年月日     | 項目                         | 測定結果   | 基準値  |
|-------|---------|-----------|-----------|----------------------------|--------|------|
| ばい煙濃度 | 洗浄塔出口煙道 | 2026/4/13 | 2026/4/22 | 硫黄酸化物 (ppm)                | —      | —    |
|       |         |           |           | 窒素酸化物 (ppm)                | 11     | 47   |
|       |         |           |           | ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )  | 0.01未満 | 0.04 |
|       |         |           |           | 塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> ) | 2.6    | 2.8  |

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考