産業廃棄物・一般廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	KS焼却炉
年	2026年
月　度	9月

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	64.0
廃プラ類	10.6

一般廃棄物の種類	処分量(t)
一般ゴミ	13.5

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度(℃)			集じん器流入ガス温度(℃)			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)(1時間平均値)			ばいじん除去(○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日											
2日											
3日											
4日											
5日											
6日											
7日											
8日											
9日											
10日											
11日											
12日							20	72	33	○	0:49 点火
13日							3	63	17	○	昇温中(乾燥炊き)
14日	823	890	864	169	190	169	1	4	2	○	5:11昇温完了
15日	860	894	870	160	177	170	2	3	2	○	
16日	857	882	869	164	176	170	2	5	3	○	
17日	857	885	870	166	175	170	2	3	2	○	
18日	855	891	872	145	190	170	2	9	3	○	
19日	858	887	870	166	175	170	2	4	3	○	
20日	856	894	870	165	174	170	2	3	3	○	
21日	856	892	871	152	192	170	2	5	3	○	
22日	854	888	870	160	187	170	2	4	3	○	
23日	857	882	870	166	174	170	2	3	3	○	
24日	854	893	872	162	182	170	2	7	3	○	
25日	851	943	874	161	183	170	2	5	2	○	
26日	855	892	874	164	175	170	2	2	2	○	
27日	853	901	873	162	180	170	2	4	2	○	
28日	849	900	873	162	178	170	2	2	2	○	
29日	850	900	873	163	176	170	2	2	2	○	
30日	851	897	872	163	176	170	2	2	2	○	
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	ー	ー	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	ー	0.5

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	吸収塔出口	2026.09.16	2026.09.25	硫黄酸化物 (m^3/h)	0.004 未満	0.05
				窒素酸化物 (ppm)	86	150
				ばいじん (g/Nm^3)	0.02 未満	0.1
				塩化水素 (mg/Nm^3)	0.7 未満	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・8月28日から9月12日の間、定期修理のため停止した。

産業廃棄物・一般廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	KS焼却炉
年	2026年
月　度	8月

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	117.0
廃プラ類	11.6

一般廃棄物の種類	処分量(t)
一般ゴミ	22.0

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度(℃)			集じん器流入ガス温度(℃)			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)(1時間平均値)			ばいじん除去(○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	852	888	871	163	176	169	1	2	2	○	
2日	851	888	870	154	177	169	1	2	2	○	
3日	853	889	871	161	176	169	1	2	2	○	
4日	855	885	870	163	176	170	1	2	2	○	
5日	856	885	870	164	176	170	1	2	1	○	
6日	851	886	869	160	177	170	1	2	1	○	
7日	847	886	870	159	177	170	1	2	1	○	
8日	850	888	870	162	176	170	1	2	2	○	
9日	849	892	870	162	177	170	1	2	2	○	
10日	848	888	870	163	178	170	1	2	2	○	
11日	850	887	870	161	178	170	1	3	2	○	
12日	851	888	868	163	178	170	1	2	1	○	
13日	853	888	868	164	178	170	1	2	1	○	
14日	855	884	870	163	180	170	1	2	1	○	
15日	851	886	863	165	177	170	1	2	2	○	
16日	848	882	862	164	176	170	1	2	1	○	
17日	845	869	859	169	184	170	1	8	2	○	17:45 降温開始　19:35 消火
18日											
19日											
20日							4	44	10	○	19:00 点火
21日	812	889	823	129	196	168	1	2	2	○	8:30 昇温完了
22日	846	896	874	148	176	168	1	8	3	○	
23日	849	896	873	152	177	168	2	8	3	○	
24日	836	894	870	147	176	169	1	6	2	○	
25日	856	887	873	162	176	170	1	5	2	○	
26日	851	899	873	157	188	170	1	2	1	○	
27日	860	891	875	163	176	170	1	2	2	○	
28日	826	889	869	164	182	168	1	24	3	○	19:16 降温開始、21:37 消火
29日											
30日											
31日											
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	ー	ー	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	ー	0.5

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	吸収塔出口	ー	ー	硫黄酸化物　(m^3/h)	ー	0.05
				窒素酸化物　(ppm)	ー	150
				ばいじん　(g/Nm^3)	ー	0.1
				塩化水素　(mg/Nm^3)	ー	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・8月17日から8月20日の間、焼却炉の点検・清掃のため停止した。
・8月28日から定期修理のため停止中

産業廃棄物・一般廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	KS焼却炉
年	2026年
月　度	7月

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	150.0
廃プラ類	9.9

一般廃棄物の種類	処分量(t)
一般ゴミ	26.6

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度(℃)			集じん器流入ガス温度(℃)			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)(1時間平均値)			ばいじん除去(○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	857	884	871	165	175	170	1	2	2	○	
2日	855	894	872	165	176	170	1	3	2	○	
3日	852	890	871	163	177	170	1	2	2	○	
4日	857	889	872	164	182	170	1	2	2	○	
5日	851	892	872	165	175	170	1	2	2	○	
6日	854	892	873	165	176	170	1	2	2	○	
7日	852	891	871	166	175	170	1	2	2	○	
8日	856	891	872	166	176	170	1	2	2	○	
9日	854	892	872	166	175	170	1	2	2	○	
10日	854	889	871	165	177	170	1	2	2	○	
11日	855	891	870	163	177	170	1	3	2	○	
12日	860	892	874	164	176	170	2	4	2	○	
13日	853	895	873	164	183	170	1	3	2	○	
14日	855	886	871	166	176	170	1	2	2	○	
15日	856	886	872	165	175	170	1	2	1	○	
16日	856	892	871	141	177	170	1	2	2	○	
17日	856	884	870	164	177	170	1	2	1	○	
18日	833	883	865	163	178	170	1	2	1	○	
19日	829	835	830	170	171	171	2	48	21	○	0:45 降温開始、4:40 消火
20日											
21日											
22日	804	880	860	161	179	169	1	53	14	○	10:00 点火、19:46 昇温完了
23日	854	889	871	161	177	170	1	1	1	○	
24日	855	888	865	164	176	170	1	2	1	○	
25日	858	887	872	161	178	170	1	3	2	○	
26日	859	889	873	164	176	170	1	2	2	○	
27日	855	891	874	156	177	170	1	2	2	○	
28日	854	889	872	158	178	169	1	3	2	○	
29日	859	889	872	151	180	169	1	3	2	○	
30日	856	888	870	158	178	169	1	2	2	○	
31日	860	892	872	157	176	168	2	3	2	○	
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	ー	ー	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	ー	0.5

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	吸収塔出口	ー	ー	硫黄酸化物 (m^3/h)	ー	0.05
				窒素酸化物 (ppm)	ー	150
				ばいじん (g/Nm^3)	ー	0.1
				塩化水素 (mg/Nm^3)	ー	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・7月19日から7月22日の間、焼却炉の点検・清掃のため停止した。

産業廃棄物・一般廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	KS焼却炉
年	2026年
月　度	6月

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	142.0
廃プラ類	10.1

一般廃棄物の種類	処分量(t)
一般ゴミ	22.7

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度（℃）			集じん器流入ガス温度（℃）			排ガス中一酸化炭素濃度（ppm）（1時間平均値）			ばいじん除去（〇:実施日）	備考（運転状況の補足）
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日											
2日											
3日											
4日											
5日							6	23	9	〇	19:05 点火
6日	807	880	850	162	183	170	1	6	2	〇	13:00 昇温完了
7日	847	891	870	161	179	170	1	2	2	〇	
8日	849	890	871	162	178	170	1	2	2	〇	
9日	859	898	873	163	178	170	1	2	2	〇	
10日	858	895	873	162	178	170	1	2	1	〇	
11日	857	897	875	148	179	170	1	2	1	〇	
12日	860	891	876	164	175	170	1	2	1	〇	
13日	859	888	874	165	175	170	1	2	1	〇	
14日	856	893	874	160	178	170	1	2	1	〇	
15日	855	892	874	161	177	170	1	2	1	〇	
16日	857	891	873	163	177	170	1	2	1	〇	
17日	857	893	873	165	175	170	1	1	1	〇	
18日	855	891	872	164	176	170	1	1	1	〇	
19日	859	887	873	166	175	170	1	2	1	〇	
20日	857	890	872	163	175	170	1	2	1	〇	
21日	858	894	876	163	176	170	1	2	2	〇	
22日	856	913	876	163	179	170	1	2	1	〇	
23日	832	888	860	170	185	178	1	42	7	〇	17:00 降温開始、20:03 消火
24日											
25日											
26日											
27日	806	835	821	169	169	169	1	39	11	〇	8:04 点火、21:43 昇温完了
28日	824	892	870	154	190	171	1	2	1	〇	
29日	854	888	870	162	176	170	1	2	1	〇	
30日	853	889	870	166	176	170	1	2	1	〇	
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	ー	ー	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	ー	0.5

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	吸収塔出口	2026.06.12	2026.06.18	硫黄酸化物 (m^3/h)	0.006	0.05
				窒素酸化物 (ppm)	120	150
				ばいじん (g/Nm^3)	0.02 未満	0.1
				塩化水素 (mg/Nm^3)	0.8 未満	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・5月29日から6月5日の間、設備修理のため停止した。
・6月23日から6月27日の間、設備修理のため停止した。

産業廃棄物・一般廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	KS焼却炉
年	2026年
月　度	5月

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	130.8
廃プラ類	9.8

一般廃棄物の種類	処分量(t)
一般ゴミ	26.7

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度(℃)			集じん器流入ガス温度(℃)			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)(1時間平均値)			ばいじん除去(○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	859	893	872	161	182	170	2	5	3	○	
2日	859	890	874	165	174	170	2	3	2	○	
3日	858	898	876	165	175	170	2	4	2	○	
4日	857	897	875	161	182	170	2	3	2	○	
5日	854	896	873	161	178	170	2	3	2	○	
6日	859	899	877	163	176	170	2	2	2	○	
7日	860	905	880	160	179	170	2	2	2	○	
8日	858	901	877	164	176	170	2	3	2	○	
9日	856	892	874	164	175	170	2	2	2	○	
10日	856	890	874	162	178	170	2	3	2	○	
11日	847	897	878	160	177	170	1	3	2	○	
12日	854	897	876	160	179	170	2	4	2	○	
13日	855	901	873	142	182	169	2	3	2	○	
14日	856	899	873	163	180	170	2	3	2	○	
15日	855	894	876	165	175	170	2	2	2	○	
16日	834	891	869	155	182	170	1	2	2	○	
17日	857	894	875	163	177	170	1	2	2	○	
18日	860	894	875	163	178	170	1	2	2	○	
19日	838	900	875	164	176	170	1	2	2	○	
20日	853	891	875	160	183	170	1	2	1	○	
21日	854	889	872	162	182	170	1	2	2	○	
22日	855	891	875	165	176	170	1	3	2	○	
23日	849	890	872	165	175	170	1	2	1	○	
24日	859	891	876	162	176	170	1	2	1	○	
25日	856	889	874	165	175	170	1	2	1	○	
26日	855	885	871	161	178	170	1	2	1	○	
27日	857	888	872	165	176	170	1	2	2	○	
28日	856	889	873	165	176	170	1	2	1	○	
29日	832	890	867	170	176	170	2	35	5	○	20:00 降温開始、22:55 消火
30日											
31日											
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	ー	ー	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	ー	0.5

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	吸収塔出口	ー	ー	硫黄酸化物 (m^3/h)	ー	0.05
				窒素酸化物 (ppm)	ー	150
				ばいじん (g/Nm^3)	ー	0.1
				塩化水素 (mg/Nm^3)	ー	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・5月29日から設備修理のため停止中

産業廃棄物・一般廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	KS焼却炉
年	2026年
月　度	4月

1. 処分した廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	138.0
廃プラ類	9.6

一般廃棄物の種類	処分量(t)
一般ゴミ	29.1

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度(℃)			集じん器流入ガス温度(℃)			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)(1時間平均値)			ばいじん除去(○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	855	905	874	163	176	170	2	3	2	○	
2日	858	898	873	161	180	170	2	4	2	○	
3日	851	903	876	161	181	170	2	3	2	○	
4日	854	916	874	160	179	170	2	3	3	○	
5日	859	896	875	160	180	170	2	5	2	○	
6日	854	891	871	163	178	170	2	5	3	○	
7日	858	903	874	161	177	170	2	4	2	○	
8日	853	899	874	157	179	170	2	4	3	○	
9日	858	887	871	156	186	170	2	3	2	○	
10日	855	898	874	158	180	170	2	4	2	○	
11日	857	892	875	163	177	170	1	3	2	○	
12日	858	892	875	165	175	170	1	3	2	○	
13日	858	892	872	163	177	170	2	3	2	○	
14日	858	894	872	164	176	170	2	3	2	○	
15日	857	892	872	164	176	170	2	3	2	○	
16日	857	899	873	163	176	170	2	4	2	○	
17日	855	894	872	163	176	170	2	4	2	○	
18日	859	889	874	165	175	170	2	3	2	○	
19日	855	886	871	163	177	170	2	4	3	○	
20日	859	894	874	162	176	170	2	10	3	○	
21日	857	889	872	154	185	170	2	4	2	○	
22日	854	890	869	165	176	170	2	4	2	○	
23日	858	896	874	163	178	170	2	5	3	○	
24日	854	889	872	164	182	170	2	4	3	○	
25日	859	888	873	162	178	170	2	3	2	○	
26日	854	896	874	161	179	170	2	8	3	○	
27日	859	899	878	163	176	170	2	3	2	○	
28日	859	898	877	162	178	170	2	3	2	○	
29日	858	892	876	165	175	170	2	2	2	○	
30日	855	889	875	163	176	170	2	3	2	○	
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	ー	ー	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	ー	0.5

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	吸収塔出口	2026.04.06	2026.04.09	硫黄酸化物 (m^3/h)	0.004 未満	0.05
				窒素酸化物 (ppm)	80	150
				ばいじん (g/Nm^3)	0.02 未満	0.1
				塩化水素 (mg/Nm^3)	0.8 未満	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・特記無し